



Inspectieschema CCV t.b.v. gebruik in AudiMAX inspectiesoftware

Inspectieschema CCV t.b.v. AudiMAX

Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen

Versie 11.0

En

Goed- en afkeurcriteria brandbeveiligingssystemen

Versie 5.0

-Initiële inspectie- + -Vervolinspectie- Inspectie Stuurfuncties



Tabel 7.4: Inspectie stuurfuncties

Stuurfuncties | Automatische aansturing voor blussysteem

Normtekst	Activering installatie
Instructietekst	<p>Wijze van inspecteren: Functionele test Alle gestuurde voorzieningen worden functioneel geïnspecteerd.</p> <p>Goed- en afkeurcriteria: § 2.1/21 Een sturing welke noodzakelijk is voor het behalen van de afgeleid doelstelling van het brandbeveiligingssysteem is niet functioneel of wordt niet juist uitgevoerd. § 2.2/29 De brandmeldinstallatie die zorg draagt voor de aansturing van de blusinstallatie is niet functioneel, voldoet niet aan het gestelde in het basisontwerp.</p> <p>Het niet voldoen aan de functionele werking als genoemd bij het inspectiepunt is het afkeurcriterium.</p>
Scopes	<p>Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat)</p> <p>Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat)</p> <p>Initiële inspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (met certificaat)</p> <p>Initiële inspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (zonder certificaat)</p> <p>Vervolgininspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat)</p> <p>Vervolgininspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat)</p> <p>Vervolgininspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (met certificaat)</p> <p>Vervolgininspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (zonder certificaat)</p>



Stuurfuncties | Voorzieningen ten behoeve van gesloten zijn van te blussen ruimte

Normtekst	Aansturing en vrijloop van alle voorzieningen die de geslotenheid van de te blussen ruimte moet waarborgen
Instructietekst	Wijze van inspecteren: Functionele test Alle gestuurde voorzieningen worden functioneel geïnspecteerd. Goed- en afkeurcriteria: § 2.3/5 De installatie is niet volledig in bedrijf. § 2.3/24 De brandmeldinstallatie die zorg draagt voor de aansturing van de blusgasinstallatie is niet functioneel, voldoet niet aan het gestelde in het basisontwerp. § 2.2/29 De brandmeldinstallatie die zorg draagt voor de aansturing van de blusinstallatie is niet functioneel, voldoet niet aan het gestelde in het basisontwerp. Het niet voldoen aan de functionele werking als genoemd bij het inspectiepunt is het afkeurcriterium.
Scopes	Initiële inspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (met certificaat) Initiële inspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (zonder certificaat) Initiële inspectie van blusgassystemen Vervolgininspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (met certificaat) Vervolgininspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (zonder certificaat) Vervolgininspectie van blusgassystemen

Stuurfuncties | Ontruimingsalarminstallatie, type A

Normtekst	Slow-whoopsignaal en gesproken woord. Signaalgevers gesynchroniseerd
Instructietekst	Wijze van inspecteren: Functionele test Alle gestuurde voorzieningen worden functioneel geïnspecteerd. Goed- en afkeurcriteria: § 2.6/21 Een sturing (C1, E, G, J of M) is niet aanwezig/functioneel of wordt niet juist uitgevoerd. Het niet voldoen aan de functionele werking als genoemd bij het inspectiepunt is het afkeurcriterium.
Scopes	Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Initiële inspectie van ontruimingsalarminstallatie (met certificaat) Initiële inspectie van ontruimingsalarminstallatie (zonder certificaat) Vervolgininspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Vervolgininspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Vervolgininspectie van ontruimingsalarminstallatie (met certificaat) Vervolgininspectie van ontruimingsalarminstallatie (zonder certificaat)



Stuurfuncties | Ontruimingsalarminstallatie, type B

Normtekst	Slow-whoopsignaal. Signaalgevers gesynchroniseerd
Instructietekst	Wijze van inspecteren: Functionele test Alle gestuurde voorzieningen worden functioneel geïnspecteerd. Goed- en afkeurcriteria: § 2.6/21 Een sturing (C1, E, G, J of M) is niet aanwezig/functioneel of wordt niet juist uitgevoerd. Het niet voldoen aan de functionele werking als genoemd bij het inspectiepunt is het afkeurcriterium.
Scopes	Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Initiële inspectie van ontruimingsalarminstallatie (met certificaat) Initiële inspectie van ontruimingsalarminstallatie (zonder certificaat) Vervolginspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Vervolginspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Vervolginspectie van ontruimingsalarminstallatie (met certificaat) Vervolginspectie van ontruimingsalarminstallatie (zonder certificaat)

Stuurfuncties | Ontruimingsalarminstallatie, PZI

Normtekst	Correcte informatie in display
Instructietekst	Wijze van inspecteren: Functionele test Alle gestuurde voorzieningen worden functioneel geïnspecteerd. Goed- en afkeurcriteria: § 2.6/21 Een sturing (C1, E, G, J of M) is niet aanwezig/functioneel of wordt niet juist uitgevoerd. Het niet voldoen aan de functionele werking als genoemd bij het inspectiepunt is het afkeurcriterium.
Scopes	Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Initiële inspectie van ontruimingsalarminstallatie (met certificaat) Initiële inspectie van ontruimingsalarminstallatie (zonder certificaat) Vervolginspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Vervolginspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Vervolginspectie van ontruimingsalarminstallatie (met certificaat) Vervolginspectie van ontruimingsalarminstallatie (zonder certificaat)



Stuurfuncties | DECT- telefooninstallaties, toegepast voor interne alarmering

Normtekst	Correcte informatie in display. Prioriteit brandalarmsignaal
Instructietekst	Wijze van inspecteren: Functionele test Alle gestuurde voorzieningen worden functioneel geïnspecteerd. Goed- en afkeurcriteria: § 2.6/21 Een sturing (C1, E, G, J of M) is niet aanwezig/functioneel of wordt niet juist uitgevoerd. Het niet voldoen aan de functionele werking als genoemd bij het inspectiepunt is het afkeurcriterium.
Scopes	Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Vervolginspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Vervolg inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat)

Stuurfuncties | RWA-installatie, natuurlijk

Normtekst	Openen toevoer- en afvoeropeningen
Instructietekst	Wijze van inspecteren: Functionele test Alle gestuurde voorzieningen worden functioneel geïnspecteerd. Goed- en afkeurcriteria: § 2.6/21 Een sturing (C1, E, G, J of M) is niet aanwezig/functioneel of wordt niet juist uitgevoerd. Het niet voldoen aan de functionele werking als genoemd bij het inspectiepunt is het afkeurcriterium.
Scopes	Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Initiële inspectie RWA-installatie Initiële inspectie overdrukinstallatie Initiële inspectie stuwdruk-, dwars en langsventilatieinstallatie Vervolginspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Vervolg inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Vervolginspectie RWA-installatie Vervolginspectie overdrukinstallatie Vervolginspectie stuwdruk-, dwars en langsventilatieinstallatie



Stuurfuncties | RWA-installatie, mechanisch

Normtekst	Openen toevoeropeningen en activering ventilatoren
Instructietekst	Wijze van inspecteren: Functionele test Alle gestuurde voorzieningen worden functioneel geïnspecteerd. Goed- en afkeurcriteria: § 2.6/21 Een sturing (C1, E, G, J of M) is niet aanwezig/functioneel of wordt niet juist uitgevoerd. Het niet voldoen aan de functionele werking als genoemd bij het inspectiepunt is het afkeurcriterium
Scopes	Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Initiële inspectie RWA-installatie Vervolginspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Vervolginspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Vervolginspectie RWA-installatie

Stuurfuncties | Overdrukinstallatie

Normtekst	Activering toevoerventilator(en) en opensturing afvoervoorzieningen/activering afvoerventilatoren
Instructietekst	Wijze van inspecteren: Functionele test Alle gestuurde voorzieningen worden functioneel geïnspecteerd. Goed- en afkeurcriteria: § 2.6/21 Een sturing (C1, E, G, J of M) is niet aanwezig/functioneel of wordt niet juist uitgevoerd. Het niet voldoen aan de functionele werking als genoemd bij het inspectiepunt is het afkeurcriterium
Scopes	Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Initiële inspectie overdrukinstallatie Vervolginspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Vervolginspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Vervolginspectie overdrukinstallatie



Stuurfuncties | Stuwdruk-, langs- en dwarsventilatiesystemen

Normtekst	Activering ventilatoren en ventilatierichting
Instructietekst	<p>Wijze van inspecteren: Functionele test Alle gestuurde voorzieningen worden functioneel geïnspecteerd.</p> <p>Goed- en afkeurcriteria: § 2.6/21 Een sturing (C1, E, G, J of M) is niet aanwezig/functioneel of wordt niet juist uitgevoerd.</p> <p>Het niet voldoen aan de functionele werking als genoemd bij het inspectiepunt is het afkeurcriterium</p>
Scopes	<p>Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat)</p> <p>Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat)</p> <p>Initiële inspectie stuwdruk-, dwars en langsventilatieinstallatie</p> <p>Vervolginspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat)</p> <p>Vervolginspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat)</p> <p>Vervolginspectie stuwdruk-, dwars en langsventilatieinstallatie</p>

Stuurfuncties | Luchtbehandelings-/ventilatieinstallatie

Normtekst	Recirculatie uit. Inblaas en afvoer maximaal Uitschakelen indien ventilatie/luchtbehandeling negatieve invloed heeft op automatisch blussysteem of rookbeheersingsinstallatie
Instructietekst	<p>Wijze van inspecteren: Functionele test Alle gestuurde voorzieningen worden functioneel geïnspecteerd.</p> <p>Goed- en afkeurcriteria: § 2.6/21 Een sturing (C1, E, G, J of M) is niet aanwezig/functioneel of wordt niet juist uitgevoerd. § 2.1/21 Een sturing welke noodzakelijk is voor het behalen van de afgeleid doelstelling van het brandbeveiligingssysteem is niet functioneel of wordt niet juist uitgevoerd.</p> <p>Het niet voldoen aan de functionele werking als genoemd bij het inspectiepunt is het afkeurcriterium</p>
Scopes	<p>Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat)</p> <p>Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat)</p> <p>Initiële inspectie RWA-installatie</p> <p>Initiële inspectie overdrukinstallatie</p> <p>Initiële inspectie stuwdruk-, dwars en langsventilatieinstallatie</p> <p>Vervolginspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat)</p> <p>Vervolginspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat)</p> <p>Vervolginspectie RWA-installatie</p> <p>Vervolginspectie overdrukinstallatie</p> <p>Vervolginspectie stuwdruk-, dwars en langsventilatieinstallatie</p>



Stuurfuncties | Noodverlichting (antipaniekverlichting)

Normtekst	Inschakeling
Instructietekst	<p>Wijze van inspecteren: Functionele test Alle gestuurde voorzieningen worden functioneel geïnspecteerd.</p> <p>Goed- en afkeurcriteria: § 2.6/21 Een sturing (C1, E, G, J of M) is niet aanwezig/functioneel of wordt niet juist uitgevoerd.</p> <p>Het niet voldoen aan de functionele werking als genoemd bij het inspectiepunt is het afkeurcriterium</p>
Scopes	<p>Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat)</p> <p>Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat)</p> <p>Vervolgininspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat)</p> <p>Vervolgininspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat)</p>

Stuurfuncties | Brandpompen

Normtekst	Activering
Instructietekst	<p>Wijze van inspecteren: Functionele test Alle gestuurde voorzieningen worden functioneel geïnspecteerd.</p> <p>Goed- en afkeurcriteria: § 2.6/21 Een sturing (C1, E, G, J of M) is niet aanwezig/functioneel of wordt niet juist uitgevoerd. § 2.1/21 Een sturing welke noodzakelijk is voor het behalen van de afgeleid doelstelling van het brandbeveiligingssysteem is niet functioneel of wordt niet juist uitgevoerd.</p> <p>Het niet voldoen aan de functionele werking als genoemd bij het inspectiepunt is het afkeurcriterium</p>
Scopes	<p>Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat)</p> <p>Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat)</p> <p>Initiële inspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (met certificaat)</p> <p>Initiële inspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (zonder certificaat)</p> <p>Vervolgininspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat)</p> <p>Vervolgininspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat)</p> <p>Vervolgininspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (met certificaat)</p> <p>Vervolgininspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (zonder certificaat)</p>



Stuurfuncties | Brandweerlift

Normtekst	Naar hoofdstopplaats. Opensturing liftdeuren en blokkering liftbediening tot moment van activering brandweerschakelaar. Blokkering liftbediening na activering brandweerschakelaar met uitzondering van liftkooibediening
Instructietekst	Wijze van inspecteren: Functionele test Alle gestuurde voorzieningen worden functioneel geïnspecteerd. Goed- en afkeurcriteria: § 2.6/21 Een sturing (C1, E, G, J of M) is niet aanwezig/functioneel of wordt niet juist uitgevoerd. Het niet voldoen aan de functionele werking als genoemd bij het inspectiepunt is het afkeurcriterium
Scopes	Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Vervolginspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Vervolginspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat)

Stuurfuncties | Lift

Normtekst	Liften naar hoofdstopplaats. Opensturing liftdeuren en blokkering liftbediening tot moment van herstel brandmeldinstallatie
Instructietekst	Wijze van inspecteren: Functionele test Alle gestuurde voorzieningen worden functioneel geïnspecteerd. Goed- en afkeurcriteria: § 2.6/21 Een sturing (C1, E, G, J of M) is niet aanwezig/functioneel of wordt niet juist uitgevoerd. Het niet voldoen aan de functionele werking als genoemd bij het inspectiepunt is het afkeurcriterium
Scopes	Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Vervolginspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Vervolginspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat)



Stuurfuncties | Toegangscontrolesysteem

Normtekst	Deuren in vluchtroute ontgrendelen
Instructietekst	Wijze van inspecteren: Functionele test Alle gestuurde voorzieningen worden functioneel geïnspecteerd. Goed- en afkeurcriteria: § 2.6/21 Een sturing (C1, E, G, J of M) is niet aanwezig/functioneel of wordt niet juist uitgevoerd. Het niet voldoen aan de functionele werking als genoemd bij het inspectiepunt is het afkeurcriterium
Scopes	Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Vervolginspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Vervolginspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat)

Stuurfuncties | Brandweeringang / brandweersleuteldepot

Normtekst	Activering flitslicht. Vrijgave brandweeringang. Opensturing buitendeur brandweersleuteldepot
Instructietekst	Wijze van inspecteren: Functionele test Alle gestuurde voorzieningen worden functioneel geïnspecteerd. Goed- en afkeurcriteria: § 2.6/21 Een sturing (C1, E, G, J of M) is niet aanwezig/functioneel of wordt niet juist uitgevoerd. § 2.1/21 Een sturing welke noodzakelijk is voor het behalen van de afgeleid doelstelling van het brandbeveiligingssysteem is niet functioneel of wordt niet juist uitgevoerd. Het niet voldoen aan de functionele werking als genoemd bij het inspectiepunt is het afkeurcriterium
Scopes	Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Initiële inspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (met certificaat) Initiële inspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (zonder certificaat) Vervolginspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Vervolginspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Vervolginspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (met certificaat) Vervolginspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (zonder certificaat)



Stuurfuncties | Deurvastzetinrichtingen

Normtekst	Volledig sluiten van deuren controleren
Instructietekst	Wijze van inspecteren: Functionele test Alle gestuurde voorzieningen worden functioneel geïnspecteerd. Goed- en afkeurcriteria: § 2.6/21 Een sturing (C1, E, G, J of M) is niet aanwezig/functioneel of wordt niet juist uitgevoerd. § 2.3/5 De installatie is niet volledig in bedrijf. Het niet voldoen aan de functionele werking als genoemd bij het inspectiepunt is het afkeurcriterium
Scopes	Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Initiële inspectie van blusgassystemen Vervolgininspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Vervolgininspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Vervolgininspectie van blusgassystemen

Stuurfuncties | Deurvergrendelingen

Normtekst	Juiste werkingsprincipe grendel. Lokale en centrale bediening. Uitschakeling sluisfuncties
Instructietekst	Wijze van inspecteren: Functionele test Alle gestuurde voorzieningen worden functioneel geïnspecteerd. Goed- en afkeurcriteria: § 2.6/21 Een sturing (C1, E, G, J of M) is niet aanwezig/functioneel of wordt niet juist uitgevoerd. Het niet voldoen aan de functionele werking als genoemd bij het inspectiepunt is het afkeurcriterium
Scopes	Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Vervolgininspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Vervolgininspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat)



Stuurfuncties | Rolluiken

Normtekst	Openen of sluiten rolluiken
Instructietekst	<p>Wijze van inspecteren: Functionele test Alle gestuurde voorzieningen worden functioneel geïnspecteerd.</p> <p>Goed- en afkeurcriteria: § 2.6/21 Een sturing (C1, E, G, J of M) is niet aanwezig/functioneel of wordt niet juist uitgevoerd. § 2.3/5 De installatie is niet volledig in bedrijf.</p> <p>Het niet voldoen aan de functionele werking als genoemd bij het inspectiepunt is het afkeurcriterium</p>
Scopes	<p>Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat)</p> <p>Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat)</p> <p>Initiële inspectie van blusgassystemen</p> <p>Vervolgininspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat)</p> <p>Vervolgininspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat)</p> <p>Vervolgininspectie van blusgassystemen</p>

Stuurfuncties | Productie- en transportsysteem

Normtekst	Stoppen of in veilige stand zetten van alle systemen
Instructietekst	<p>Wijze van inspecteren: Functionele test Alle gestuurde voorzieningen worden functioneel geïnspecteerd.</p> <p>Goed- en afkeurcriteria: § 2.6/21 Een sturing (C1, E, G, J of M) is niet aanwezig/functioneel of wordt niet juist uitgevoerd. § 2.1/21 Een sturing welke noodzakelijk is voor het behalen van de afgeleid doelstelling van het brandbeveiligingssysteem is niet functioneel of wordt niet juist uitgevoerd.</p> <p>Het niet voldoen aan de functionele werking als genoemd bij het inspectiepunt is het afkeurcriterium</p>
Scopes	<p>Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat)</p> <p>Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat)</p> <p>Initiële inspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (met certificaat)</p> <p>Initiële inspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (zonder certificaat)</p> <p>Vervolgininspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat)</p> <p>Vervolgininspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat)</p> <p>Vervolgininspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (met certificaat)</p> <p>Vervolgininspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (zonder certificaat)</p>



Stuurfuncties | Vloeistofkerende voorzieningen

Normtekst	Volledige aansturing zodat vloeistofkering is gewaarborgd
Instructietekst	<p>Wijze van inspecteren: Functionele test Alle gestuurde voorzieningen worden functioneel geïnspecteerd.</p> <p>Goed- en afkeurcriteria: § 2.6/21 Een sturing (C1, E, G, J of M) is niet aanwezig/functioneel of wordt niet juist uitgevoerd. § 2.1/21 Een sturing welke noodzakelijk is voor het behalen van de afgeleid doelstelling van het brandbeveiligingssysteem is niet functioneel of wordt niet juist uitgevoerd.</p> <p>Het niet voldoen aan de functionele werking als genoemd bij het inspectiepunt is het afkeurcriterium</p>
Scopes	<p>Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Initiële inspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (met certificaat) Initiële inspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (zonder certificaat) Vervolgininspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Vervolgininspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Vervolgininspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (met certificaat) Vervolgininspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (zonder certificaat)</p>

Stuurfuncties | Terrein- en gebouwafluitingen

Normtekst	Opensturing of vrijloop van alle voorzieningen. Rood verkeerslicht bij inrit, groen verkeerslicht bij uitrit.
Instructietekst	<p>Wijze van inspecteren: Functionele test Alle gestuurde voorzieningen worden functioneel geïnspecteerd.</p> <p>Betreft o.a.: Slagbomen, speedgates en automatisch bediende hekwerken of schuifdeuren</p> <p>Goed- en afkeurcriteria: § 2.6/21 Een sturing (C1, E, G, J of M) is niet aanwezig/functioneel of wordt niet juist uitgevoerd.</p> <p>Het niet voldoen aan de functionele werking als genoemd bij het inspectiepunt is het afkeurcriterium</p>
Scopes	<p>Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Vervolgininspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Vervolgininspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat)</p>



Stuurfuncties | Tourniquets, carrousel- en vleugeldeuren

Normtekst	Vrijgave tourniquets. Wegklappen van deurvleugels
Instructietekst	Wijze van inspecteren: Functionele test Alle gestuurde voorzieningen worden functioneel geïnspecteerd. Goed- en afkeurcriteria: § 2.6/21 Een sturing (C1, E, G, J of M) is niet aanwezig/functioneel of wordt niet juist uitgevoerd. Het niet voldoen aan de functionele werking als genoemd bij het inspectiepunt is het afkeurcriterium
Scopes	Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Vervolgininspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Vervolgininspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat)

Stuurfuncties | Servo-gestuurde brandkleppen

Normtekst	Dichtsturen kleppen
Instructietekst	Wijze van inspecteren: Functionele test Alle gestuurde voorzieningen worden functioneel geïnspecteerd. Goed- en afkeurcriteria: § 2.3/5 De installatie is niet volledig in bedrijf. § 2.6/21 Een sturing (C1, E, G, J of M) is niet aanwezig/functioneel of wordt niet juist uitgevoerd. Het niet voldoen aan de functionele werking als genoemd bij het inspectiepunt is het afkeurcriterium
Scopes	Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Initiële inspectie van blusgassystemen Vervolgininspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Vervolgininspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Vervolgininspectie van blusgassystemen



Stuurfuncties | Panelen

Normtekst	Signaleringen
Instructietekst	<p>Wijze van inspecteren: Functionele test Alle gestuurde voorzieningen worden functioneel geïnspecteerd.</p> <p>Goed- en afkeurcriteria: § 2.6/12 Het brandweerpaneel heeft een storing, is niet gepositioneerd op een plaats die eenvoudig bereikbaar is voor de alarmorganisatie of geeft niet de informatie die het voor de alarmorganisatie mogelijk maakt om direct vast te stellen waar de brandmelding vandaan komt. § 2.6/13 Het nevenpaneel heeft een storing of geeft niet de informatie die het voor de alarmorganisatie duidelijk maakt dat er een brandmelding is.</p> <p>Het niet voldoen aan de functionele werking als genoemd bij het inspectiepunt is het afkeurcriterium</p>
Scopes	<p>Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Vervolginspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Vervolginspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat)</p>

Stuurfuncties | Doormelding brandalarm

Normtekst	Niveau (type 1/type 2). Actiegegevens in het ontvangststation voor brandmeldingen
Instructietekst	<p>Wijze van inspecteren: Functionele test Alle gestuurde voorzieningen worden functioneel geïnspecteerd.</p> <p>Goed- en afkeurcriteria: § 2.1/16 De doormelding naar het extern ontvangststation voor brandmeldingen is niet functioneel. § 2.6/21 Een sturing (C1, E, G, J of M) is niet aanwezig/functioneel of wordt niet juist uitgevoerd.</p> <p>Het niet voldoen aan de functionele werking als genoemd bij het inspectiepunt is het afkeurcriterium</p>
Scopes	<p>Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Initiële inspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (met certificaat) Initiële inspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (zonder certificaat) Vervolginspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Vervolginspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Vervolginspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (met certificaat) Vervolginspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (zonder certificaat)</p>



Stuurfuncties | Doormelding storingsmeldingen

Normtekst	Niveau (type 1/type 2). Actiegegevens in het ontvangststation voor storingsmeldingen.
Instructietekst	<p>Wijze van inspecteren: Functionele test Alle gestuurde voorzieningen worden functioneel geïnspecteerd.</p> <p>Goed- en afkeurcriteria: § 2.1/17 De doormelding naar het externe ontvangststation voor storingsmeldingen is niet functioneel. § 2.6/21 Een sturing (C1, E, G, J of M) is niet aanwezig/functioneel of wordt niet juist uitgevoerd.</p> <p>Het niet voldoen aan de functionele werking als genoemd bij het inspectiepunt is het afkeurcriterium</p>
Scopes	<p>Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Initiële inspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (met certificaat) Initiële inspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (zonder certificaat) Vervolgininspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (met certificaat) Vervolgininspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie (zonder certificaat) Vervolgininspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (met certificaat) Vervolgininspectie van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen (zonder certificaat)</p>